



All'attenzione del Dirigente Scolastico  
Dr.ssa Maria Giuseppa Bizzarro

Limbiate, 11 dicembre 2023

**Oggetto:** *Problemi relativi all'impianto di riscaldamento del plesso Gianni Rodari di via Pace*

Gentile dr.ssa Bizzarro,

desidero informarla in merito all'andamento dei lavori di ripristino del riscaldamento del plesso Rodari di via Pace.

Questa mattina, a seguito di segnalazione pervenuta dalla scuola, i tecnici comunali e quelli della società che si occupa degli impianti termici per conto del Comune sono immediatamente intervenuti, riscontrando problemi dovuti ad una perdita d'acqua nelle tubature del riscaldamento.

E' stata individuata la zona della perdita che riguarda solo il circuito relativo alle aule. Il circuito che scalda segreteria, uffici, mensa e palestra è integro e, da questo pomeriggio, funziona regolarmente.

Domattina, 12 dicembre, alle ore 8.00 è programmato l'intervento di demolizione della muratura per la ricerca del punto esatto della perdita ed il successivo ripristino.

Al momento non siamo in grado di preventivare la durata dell'intervento.

Sarà nostra cura aggiornarla puntualmente sull'andamento dei lavori.

Cordialmente

**Il Sindaco**  
Antonio Romeo

